

Karta danych technicznych

Umowa o przyłączenie	UP/067741/2020/O09R03	Warunki przyłączenia	WP/067741/2020/O09R03
Nazwa i adres obiektu	Lokal mieszkalny Czarnochowice, 32-020 Czarnochowice, dz. nr 227,228/1,229,230,231/2,231/1,232,234		
Nowe przyłącze	Numer budynku	562	Numer lokalu 258
Parametry jakościowe energii elektrycznej parametry jej dostarczania	Standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku		
Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	16	przerwy nieplanowanej [godz.] 24
Dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	35	przerwy nieplanowanej [godz.] 48
Termin obowiązywania Umowy kompleksowej lub Umowy o świadczenie usług dystrybucji	na czas nieokreślony (bezterminowo) / do dnia	Charakter odbioru energii należy ustalić z klientem na etapie zawierania umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej	
Data Zi	2022-11-07		
Kod PPE	590322429303901824	Przyłącze nr 2 (podstawowe / rezerwowe):*	
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu/zestawie złączowym* nr... w kierunku instalacji odbiorcy (dotyczy również bud. wielolokalowych gdy lokalizacja szafki pom. nie pokrywa się z lokalizacją złącza kablow.)		
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych	zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu/zestawie złączowym* nr... w kierunku instalacji odbiorcy (dotyczy również bud. wielolokalowych gdy lokalizacja szafki pom. nie pokrywa się z lokalizacją złącza kablow.)		
Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego	w szafce pomiarowej na klatce schodowej		
Typ przyłącza	kablowe (projektowane)	Napięcie dostarczania energii elektrycznej [kV] (0,4 kV – 3-fazowe, 0,23 kV 1-fazowe)	0,4
Moc przyłączeniowa [kW]	11,0 kW	Grupa przyłączeniowa	V
Stopień skompensowania mocy biernej (tgφ) wynosi:		≤ 0,4	
Prąd znamionowy zabezpieczenia głównego [A]:	20 A	Minimalna moc umowna wynikająca z parametrów technicznych układu/systemu pomiarowo-rozliczeniowego w [kW]	Nie dotyczy
Nazwa i numer stacji transformatorowej:		34244	
Rodzaj układu pomiarowo-rozliczeniowego	bezpośredni		Własność licznika OSD
Przekładniki prądowe	nie dotyczy	Przekładnia A/A	nie dotyczy
UWAGI: Zapłacono dnia 28.10.2022			

Przygotował: Wojnarska Lucyna